



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:875/25.02.08

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της αριθμ. **6^{ης}** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **045/08** της Ε.Ε.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστερί, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **6^η** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 15/02/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 5 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης - Αντιπρόεδρος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 2 Νικήτας Καμαρινόπουλος, Ιωάννης Μελάς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **3^ο θέμα Η.Δ. περί: «Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας "Συντήρηση αντλίας τύπου πομώνας 50 hp στην περιοχή Γρηγορίου στο Ποικίλο Όρος" και διάθεση πίστωσης ποσού»** και λέει τα εξής:

Στα πλαίσια συντήρησης και σωστής λειτουργίας του δικτύου άρδευσης - πυρόσβεσης και των αποθηκευτικών δεξαμενών που υπάρχουν στο Ποικίλο Όρος είναι σκόπιμο να γίνουν ορισμένες εργασίες συντήρησης στην υπάρχουσα τοποθετημένη αντλία, η οποία βρίσκεται εντός της κεντρικής δεξαμενής νερού στην περιοχή Γρηγορίου. Η συγκεκριμένη αντλία τροφοδοτεί με νερό όλο το δίκτυο άρδευσης – πυρόσβεσης, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Ποικίλο όρος και έχει τοποθετηθεί κατά το έτος 2000. Έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία συντήρηση στην συγκεκριμένη αντλία η οποία είναι τύπου πομώνας και ισχύος 50Hp. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής :

- Αποσύνδεση αντλίας,
- Εξαγωγή με γερανό και μεταφορά σε εργοστάσιο συντήρησης αντλιών
- Πλύσιμο – Στέγνωμα - Καθαρισμό – Βάψιμο της αντλίας
- Αλλαγή τουλάχιστον δυο ρουλεμάν και φλαντζών της αντλίας
- Λίπανση
- Αντικατάσταση καλωδίων παροχής ρεύματος 3x25 + 16mm² μήκους περίπου 10m λόγω φθοράς
- Αντικατάσταση ρελέ αυτοματισμού στον ηλεκτρικό πίνακα
- Επανατοποθέτηση αντλίας και παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία



Το ενδεικτικό κόστος της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.975,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2008.

Η εργασία αυτή εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 229/99 και το κόστος της εργασίας είναι εντός των ορίων της απευθείας ανάθεσης.

Προτείνω, λοιπόν, να ληφθεί σήμερα απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση αντλίας τύπου πομόνας 50 hp στη περιοχή Γρηγορίου στο Ποικίλο Όρος», η οποία μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Επίσης να διαθέσουμε πίστωση ποσού 2.975,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30/6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2008.

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 22/07 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος 2008, την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση αντλίας τύπου πομόνας 50 hp στη περιοχή Γρηγορίου στο Ποικίλο Όρος», η οποία μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση.
- Διαθέτει πίστωση ποσού 2.975,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30/6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ του οικονομικού έτους 2008

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **045/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Σπ. Μίχος

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Τα Μέλη
Θεόδωρος Αρβανίτης -Αντιπρόεδρος
Φώτης Μαρκόπουλος - Μέλη
Νίκος Σαράντης
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστερί, 22/02/2008
Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας