



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Αρ. Πρωτ:2992/30.06.08

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Της αριθμ. **23<sup>ης</sup>** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης **144/08** της Ε.Ε.

Στις 27 Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην **23<sup>η</sup>** συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λάμπρου Σπ. Μίχου, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 20/06/2008.

Σύνολο μελών : 7

Παρόντες : 7 Λάμπρος Μίχος – Πρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Φώτης Μαρκόπουλος,, Ιωάννης Μελάς,, Νίκος Σαράντης, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος – Μέλη

Απόντες : 0 Κανείς

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το **1<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. περι: «Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια 3 αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος»** και λέει τα εξής:

Με τη 098/08 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης «Προμήθεια τριών αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων» και διαθέσαμε πίστωση ποσού 44.625,00 €.

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΑΣΔΑ, η οποία ορίσθηκε με την 121/08 απόφαση της Ε.Ε. αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη προμήθεια, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις που ισχύουν για τις προμήθειες και υπαγορεύονται στο Σχέδιο Διακήρυξης της Δημοπρασίας, πραγματοποίησε συνολικά 4 Συνεδριάσεις έως ότου να καταλήξει ομόφωνα στην μειοδοτούσα εταιρεία.

Πιο αναλυτικά :

***Πρακτικό της 1<sup>ης</sup> Συνεδρίασης, 3 Ιουνίου 2008***

Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση για την εξέταση των προσφορών για την «**Προμήθεια 3 αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων**» και διαπιστώνει ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές από τις εταιρείες «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» οι οποίες κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 της διακήρυξης.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο εταιρείες πληρούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και ως εκ τούτου κάνει δεκτές και τις δύο εταιρείες και καλεί στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών την Παρασκευή 06/06/2008 και ώρα 12.00.

***Πρακτικό 2<sup>ης</sup> Συνεδρίασης, 6 Ιουνίου 2008***



Η επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΑΣΔΑ συνέρχεται σε συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα τεχνικά στοιχεία των εταιρειών «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» και κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης.

### **Πρακτικό 3<sup>ης</sup> Συνεδρίασης, 10 Ιουνίου 2008**

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών του ΑΣΔΑ συνεδρίασε στις 10-06-2008. ανοίγοντας τους φακέλους των Τεχνικών Προδιαγραφών που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για τον διαγωνισμό του ΑΣΔΑ «**Προμήθεια 3 αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων**».

Η Επιτροπή ελέγχοντας σχολαστικά τις Τεχνικές Προσφορές των εταιρειών και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης του Διαγωνισμού διαπίστωσε τα κάτωθι:

Η εταιρεία «Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» στο κριτήριο 1 της ομάδας Α (συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές) υπολείπεται της βάσης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.

Η χαμηλή βαθμολογία οφείλεται στα εξής:

1) Στην τεχνική προσφορά δεν προσφέρονται καθόλου τα παρακάτω παρελκόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4 των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.

α. Σωλήνες κατάθλιψης:

α1. ένα σωλήνα Χ.Π κατασκευασμένο, εξωτερικά από πολυεστερική ινα (TREVIRA), με εσωτερική επένδυση Ε.Ρ.Δ.Μ. εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη χρώματος κόκκινου διαμέτρου 45mm μήκους 15m με ταχυσυνδέσμους STORTZ - 45mm σε κάθε άκρο.

α2. ένα σωλήνα Χ.Π κατασκευασμένο, εξωτερικά από πολυεστερική ινα (TREVIRA), με εσωτερική επένδυση Ε.Ρ.Δ.Μ. εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη χρώματος κόκκινου διαμέτρου 65mm μήκους 15m με ταχυσυνδέσμους STORTZ - 65mm σε κάθε άκρο.

α3. ένα σωλήνα Χ.Π κατασκευασμένο, εξωτερικά από πολυεστερική ινα (TREVIRA), με εσωτερική επένδυση Ε.Ρ.Δ.Μ. εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη χρώματος κόκκινου διαμέτρου 25mm μήκους 15m με ταχυσυνδέσμους STORTZ - 25mm σε κάθε άκρο.

γ. Σωλήνα αναρροφήσεως από ενισχυμένη πλαστική ύλη 65mm, μήκους 9m, με ταχυσύνδεσμο STORTZ - 65 σε κάθε άκρο, φίλτρο αναρροφήσεως και βαλβίδα αντεπιστροφής.

δ. Ένα σωλήνα Χ.Π, εξωτερικά από πολυεστερική ινα (TREVIRA), με εσωτερική επένδυση Ε.Ρ.Δ.Μ. εμβαπτισμένοι σε πολυουρεθάνη χρώματος κόκκινου διαμέτρου 65mm μήκους 15m με ταχυσυνδέσμους STORTZ - 65mm σε κάθε άκρο, για πλήρωση της δεξαμενής από πυροσβεστική φωλιά.

στ. Συστολές:

στ1: συστολή με ταχυσύνδεσμους STORTZ - 65/45mm.

στ2: συστολή με ταχυσύνδεσμους STORTZ - 65mm στο ένα άκρο και ορειχάλκινο σπείρωμα 65mm υδροστομίων στο άλλο.

στ3: συστολή με ταχυσύνδεσμους STORTZ - 45/25mm.

ζ. Ένα κλειδί για τη σύσφιξη ταχυσυνδέσμων STORTZ - 65/45mm.

2) Ο τυλιχκτήρας ο οποίος προσφέρεται δεν είναι ανοξεϊδωτος.

3) Στην προσφορά δεν αναφέρεται η ύπαρξη ρυθμιστή ελέγχου στροφών του κινητήρα λειτουργίας (χειρόγκαζο).

4) Επιπλέον δεν προκύπτει από πουθενά στην τεχνική προσφορά ή στο ερωτηματολόγιο, ο χρόνος αυτονομίας του συγκροτήματος σε πλήρη λειτουργία, η χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου, καθώς και οι διαστάσεις του συγκροτήματος.

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών προκύπτει ο παρακάτω πίνακας βαθμολογίας :





ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121 - 34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547

Με βάση όλα τα παραπάνω η προσφορά της εταιρείας «Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης σε αρκετά σημεία και απορρίπτεται σύμφωνα με το άρθρο 8.6 και 9 της διακήρυξης.

Η εταιρεία «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» προκρίνεται στην επόμενη φάση αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς με γενικό βαθμό ΓΒ =  $0.7 \times 50 + 0.3 \times 49 = 49.7$  σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης.

Η επιτροπή κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης και θα καλέσει τις εταιρείες «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και «Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τεχνικών στοιχείων την Παρασκευή 13/06/08 και ώρα 09:00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ.

### **Πρακτικό 4<sup>ης</sup> Συνεδρίασης, 23 Ιουνίου 2008**

Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση, προκειμένου να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές.

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών η προσφορά της εταιρείας «Α ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» έχει απορριφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8.6 και 9 της διακήρυξης και η οικονομική προσφορά δεν αποσφραγίζεται.

Η εταιρεία «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» έχει προκριθεί στην επόμενη φάση αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς με γενικό βαθμό ΓΒ =  $0.7 \times 50 + 0.3 \times 49 = 49.7$  σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης και το 3<sup>ο</sup> πρακτικό της επιτροπής.

Η επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» η οποία έχει προσφέρει την εκτέλεση της προμήθειας «Τριών (3) αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων» στο ύψος των 44.268,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή προσδιορίζει την βαθμολογία της εταιρείας «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 9 της διακήρυξης  $P = 49,7 / 44.268,00 = 0,0011227$ , εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας στην εταιρεία «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με βάση την εισήγηση της επιτροπής προτείνω:

1. Να επικυρώσουμε τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Πρακτικό) και
2. Να αναθέσουμε την προμήθεια «Τριών (3) αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων» στην εταιρεία «ΑΒΟ DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στην τιμή των **44.268,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%)

Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α' 114/06), την 07/07 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε), την 23/07 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008, την 03/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην 1<sup>η</sup>



Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 04/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην  
2<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 06/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την  
3<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την 07/08 απόφαση του Δ.Σ. που αφορά την  
4<sup>η</sup> Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από  
διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Επικυρώνει τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού, που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση (1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Πρακτικό)
- Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια «Τριών (3) αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων» στην εταιρεία «ΑΒΟ ΔΕΜΑΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στην τιμή των **44.268,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **144/08** των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Συνημμένα : το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

#### **Ο Πρόεδρος**

Λάμπρος Σπ. Μίχος

#### **Η Εκτελεστική Επιτροπή**

#### **Τα Μέλη**

Θεόδωρος Αρβανίτης – Αντιπρόεδρος

Νικήτας Καμαρινόπουλος – Μέλη

Φώτης Μαρκόπουλος

Ιωάννης Μελάς

Νίκος Σαράντης

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο

Περιστέρι, 27/06/2008

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος  
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας